

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Certificate

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
97/23/ΕΟΚ

Product Verification (Module F) according to Directive 97/23/EC

Αριθμός Πιστοποιητικού : PE-C-250/PED/F/22/14
Certificate No:

Αριθμός κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437
Notification No of the Certification body:

Ημερομηνία : 9 Μαΐου 2014
Date: 9th May 2014

Αριθμός Έκθεσης : PE-R-250/PED/22/14
Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant:

JIAXING – FIRE FIGHTING, EQUIPMENT – FACTR.
Quinlong Road, Xinhuang Town,
Jiaxing City, Zhejiang, P.R.CHINA

Όνομα και Διεύθυνση Διαθέτη:
Name and Address of agent:

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36

Τύπος Προϊόντος :
Product Type:

Συγκρότημα Πυρίρα Οροφής 12 kg
12 kg Ceiling Extinguisher Assembly
Σχέδιο / Drawing No: KX11-ACE12-A0M
Χωρητικότητα / Capacity : 14 lt .
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : Ps : 18 bar
Capacity Allowable Working Pressure:

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου : PE-C-250/ PED/B/04/09
EC – Type Certificate No. : EBETAM A.E.

Αριθμός Παρτίδας Κατασκευής :
Manufacturing Batch No:

01.351-02.550 (1.200 τεμάχια/pieces Lot 001/2014)

Η EBETAM A.E. πιστοποιεί ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός υπό πίεση είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «ΕΚ ΤΥΠΟΥ» και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή σε αυτόν.


MIRTEC S.A. certifies that the pressure equipment is in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate and satisfies the requirements of the directive that applies to it

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Ο Κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στον εξοπλισμό υπό πίεση, που κατασκευάζεται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό κοινοποίησης της EBETAM ΑΕ δίπλα από την σήμανση CE , ως κατωτέρω :

The manufacturer or the agent is-after examination of the prerequisites-authorized to provide his pressure equipment manufactured within the scope of the examination, with the notification number next to the CE – mark as illustrated:

Για την EBETAM A.E.


Α. Στάμου
Διευθυντής

Επισυνάπτεται : Τεχνικό Προσάρτημα σελ. 1



Για το Τμήμα Αξιολόγησης


Στρ. Κατσάλις
Διπλωματούχος Μηχ/κός