

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Certificate

**ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
97/23/ΕΟΚ**

Product Verification (Module F) according to Directive 97/23/EC

Αριθμός Πιστοποιητικού : PE-C-179/PED/F/07/14
Certificate No:

Αριθμός κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437

Notification No of the Certification body:

Ημερομηνία : 19 Φεβρουαρίου 2014

Date: 19th February 2014

Αριθμός Έκθεσης : PE-R-179/PED/07/14

Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :

Name and Address of the manufacturing plant:

JIAXING – FIRE FIGHTING, EQUIPMENT – FACTR.

Quinlong Road, Xinhuang Town,
Jiaxing City, Zhejiang, P.R.CHINA

Όνομα και Διεύθυνση Διαθέτη:

Name and Address of agent:

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36

Τύπος Προϊόντος :

Product Type:

Συγκρότημα Αυτόματου Πυρίρα Οροφής 3 kg

3 kg Automatic Ceiling Fire Extinguisher Assembly

Σχέδιο / Drawing No: KX11-ACE3-A0

Χωρητικότητα / Capacity : 4,1 lt .

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : Ps : 18 bar

Capacity Allowable Working Pressure:

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου : PE-C-179/ PED/B/06/09

EC – Type Certificate No. :

EBETAM A.E.

Αριθμός Παρτίδας Κατασκευής :

τεμάχια/pieces)

Manufacturing Batch No:

0001 - 0070 (70 τεμάχια/pieces Lot 001/2014)

Η EBETAM A.E. πιστοποιεί ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός υπό πίεση είναι σύμφωνος προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «ΕΚ ΤΥΠΟΥ» και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή σε αυτόν.

MIRTEC S.A. certifies that the pressure equipment is in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate and satisfies the requirements of the directive that applies to it

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Ο Κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στον εξοπλισμό υπό πίεση, που κατασκευάζεται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό κοινοποίησης της EBETAM ΑΕ δίπλα από την σήμανση CE , ως κατωτέρω :

The manufacturer or the agent is-after examination of the prerequisites-authorized to provide his pressure equipment manufactured within the scope of the examination, with the notification number next to the CE – mark as illustrated:

CE 0437

Για την EBETAM Α.Ε.

Δρ. Αργύρης Τζαμτζής
Γενικός Διευθ.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Στρ. Κατσάλης
Διπλωματούχος Μηχ/κός

Επισυνάπτεται : Τεχνικό Προσάρτημα σελ. 1

1/2