



EBETAM



26 01 Φορέας Πιστοποίησης
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
27 01 Φορέας Πιστοποίησης
Προϊόντων & Διαδικασιών
28 01 Φορέας Ελέγχου Τύπου 'Α'

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Certificate

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ
EC Type – examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-120B/04
Certificate No :

Αριθμός αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437
Identification No of the Certification body :

Ημερομηνία : 28 Απριλίου 2004
Date : 28th April 2004

Αριθμός Έκθεσης : EX-R-077A/03
Test Report No :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant:

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, Χανιά 731 36

Τύπος προϊόντος : Ανοξειδωτο Κέλυφος φορητού πυροσβεστήρα μετά κλείστρου. Σχέδιο:FrS-F01
Product Type : Stainless Pressure vessel for portable fire extinguisher with valve .
Drawing No: FrS-F01

Κέλυφος Πυροσβεστήρα : *Κατασκευαστής : Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co, Ltd,*
Σχέδιο : KX11-501-B2
Pressure vessels : Manufacturer : Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co, Ltd,
Drawing No : KX11-501-B2

Κλείστρο : *Κατασκευαστής : Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co, Ltd ,*
Σχέδιο : KX02-007C1-00
Valve : Manufacturer : Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co, Ltd,
Drawing No : KX02-007C1-00

Χωρητικότητα του εξοπλισμού : 1.2 lit
Volume of equipment : 1.2 lit

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : P_s : 17 bar
Maximum operating pressure :

Πίεση δοκιμής : P_h : 24 bar
Test pressure :

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 28 Απριλίου 2014
Validity of the Certificate : 28th April 2014

ΔΗΛΩΣΗ- Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23. Μόνο τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο.
We here with certify that the type mentioned above meets the requirement of the Directive 97/23. Only the products detailed in this report have been subjected to tests.

Για την **ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε**

Γ. Ρεντιζέλας
Τεχνικός Διευτήρας

Για το Τμήμα **Αξιολόγησης**

Δρ. Α. Τσαμπίλης
Μεταλλουργός Μηχικός

Επισυνάπτονται : Μία σελίδα ως Τεχνικό Προσάρτημα

Γραφείο Αθηνών : Μ. Μερκουρή 76, Αγ. Δημήτριος, 173 42 Αθήνα
Athens office : 76, M. Merkouri, Ag. Dimitrios, GR - 173 42 Athens
Tel : +30-1-9961408, Fax: +30-1-9969850
E-mail : ebetam-ath@tee.gr

Κεντρικά : Α Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος
Head office : A Industrial Area, GR - 385 00 Volos
Tel.: +30-421-95340/1/2. Fax : +30-421-95364
E-mail : mirtecsa@otenet.gr & ebetam@otenet.gr
web site : http://www.evetam.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, 570 22 Σίνδος
Thessaloniki office : Industrial Area - 570 22 Sindos
Tel : +30-31-797887 Fax: +30-31-723117
E-mail : evetam-the@tee.gr