

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ**

σε εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3

**CERTIFICATE OF VERIFICATION**

in application of standard ELOT EN 3

Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-374/EN3/F/05/14  
Certificate No.:

Ημερομηνία : 31 Οκτωβρίου 2014  
Date: 31<sup>st</sup> October 2014

Αριθμός Έκθεσης : EX-R-374/EN3/05/14  
Test Report No.:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :  
Name and Address of the manufacturing plant:

**JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD**  
Quinglong Road, Xinhuang, Fengqiao Town  
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,  
P.R. 312367 CHINA

Όνομα και Διεύθυνση Διαθέτη :  
Name and Address of the agent:

**ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.**  
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36

Τύπος Προϊόντος:  
Product Type:

Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 6 kg  
6 kg Powder Portable Fire Extinguisher

Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου :  
EC – Type Certificate No.:

EX-C-374/EN3/B/02/11

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL CHARACTERISTICS)**

Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος  
Body: Welded Steel Cylinder

**JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD**  
Drawing: JX02-006-7Rev.1

Τύπος κλειστρου:  
Type of extinguisher valve:

**ZHEJIANG WINNER FIRE FIGHTING. EQPT. CO.**  
Drawing: WN51-12-0Rev.0

Τύπος ενδεικτικού πίεσεως :  
Type of pressure indicator:

**SAFESTAR CO., LTD**  
Drawing: 27A009S

Υλικό Πυρόσβεσης :  
Extinguishing medium:

Σκόνη : Sozhou Wuyue Fire Fighting Co.,HJ ABC 85%  
Powder:

Κατασβεστική Ικανότητα : 34A – 233B  
Capacity of extinguisher:

Μέθοδος Συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση  
Method of pressurization: Built in pressure

Αρ. Παρτίδας Κατασκευαστή :  
Manufacturing Batch No.:


149.351 – 149.390 ( 40 τμχ /pieces Lot 001/2014)

**ΔΗΛΩΣΗ - Declaration**

Ο κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στους φορητούς πυροσβεστήρες, που κατασκευάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου.


The manufacturer or the agent is – after examination of the prerequisites – authorised to provide the extinguishers manufactured within the scope of this examination, with the EC-Type Certificate numbers.

Για την **EBETAM Α.Ε.**

  
Α. Στάμου  
Διευθυντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης

  
Στρ. Κασαλής  
Διπλωματούχος Μηχ/κός

EBETAM A.E.

CERT – firext / EN03 (4.1 / 16.5.07)

EX-C-374/EN3/F/05/14

Σελίδα 1 από 1