

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

σε εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3
CERTIFICATE OF VERIFICATION
in application of standard ELOT EN 3

Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-341/EN3/F/30/16
Certificate No.:

Ημερομηνία : 24 Μαΐου 2016
Date: 24th May 2016

Αριθμός Έκθεσης : EX-R-341/EN3/30/16
Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant:

JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD
Quinglong Road, Xinhuang, Fengqiao Town
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,
P.R. 312367 CHINA

Όνομα και Διεύθυνση Διαθέτη :
Name and Address of the agent:

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36

Τύπος Προϊόντος:
Product Type:

Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 3 kg
3 kg Powder Portable Fire Extinguisher

Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου :
EC – Type Certificate No:

EX-C-341/EN3/B/02/10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL CHARACTERISTICS)

Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος
Body: Welded Steel Cylinder

JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD
Drawing: JX02-003-15Rev.0

Τύπος κλειστρου:
Type of extinguisher valve:

ZHEJIANG WINNER FIRE EQUIPM. CO., LTD
Drawing: WN51-22D-0Rev.3

Τύπος ενδεικτικού πίεσεως:
Type of pressure indicator:

SAFESTAR Co., Ltd
Drawing: 23A167S

Υλικό Πυρόσβεσης :
Extinguishing medium:

Σκόνη : Suzhou Wuyue Synthetic Ltd, ABC 40
Powder:

Κατασβεστική Ικανότητα : 13A – 55B
Capacity of extinguisher:

Μέθοδος Συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση
Method of pressurization: Built in pressure

Αρ. Παρτίδας Κατασκευαστή :
Manufacturing Batch No.:

03.057 – 03.258 (202 τμχ. /pieces Lot 002/2016)
03.411 – 05.614 (2.204 τμχ. /pieces Lot 002/2016)

ΔΗΛΩΣΗ - Declaration

Ο κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στους φορητούς πυροσβεστήρες, που κατασκευάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου.

The manufacturer or the agent is – after examination of the prerequisites – authorised to provide the extinguishers manufactured within the scope of this examination, with the EC-Type Certificate numbers.

Για την EBETAM Α.Ε.

Α. Στάμου
Διευθυντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Στρ. Κατσαλής
Διπλωματούχος Μηχ/κός

EBETAM Α.Ε.

CERT - firext / EN03 (4.1 / 16.5.07)

EX-C-341/EN3/F/30/16

Σελίδα 1 από 1

www.ebetam.gr