

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣσε εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3
CERTIFICATE OF VERIFICATION
in application of standard ELOT EN 3Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-351/EN3/F/14/15
Certificate No.:Ημερομηνία : 21 Αυγούστου 2015
Date: 21st August 2015Αριθμός Έκθεσης : EX-R-351/EN3/14/15
Test Report No.:Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant:JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD
Qinglong Road, Xinhuang, Fengqiao Town
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,
P.R. 312367 CHINAΌνομα και Διεύθυνση Διαθέτη :
Name and Address of the agent:ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36Τύπος Προϊόντος:
Product Type:Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 12 kg
12 kg Powder Portable Fire ExtinguisherΑρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου :
EC – Type Certificate No.:

EX-C-351/EN3/B/02/10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL CHARACTERISTICS)Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος
Body: Welded Steel CylinderJIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD
Drawing: JX02-012-17Rev.0Τύπος κλείστρου:
Type of extinguisher valve:ZHEJIANG WINNER FIRE FIGHT. EQPT. CO.
Drawing: WN51-12E-0Rev.1Τύπος ενδεικτικού πίεσεως :
Type of pressure indicator:SAFESTAR Co., Ltd
Drawing: 27A009SΥλικό Πυρόσβεσης :
Extinguishing medium:Σκόνη : Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-
Powder: Tech Co., Ltd. ABC 40Κατασβεστική Ικανότητα : 43A – 183B
Capacity of extinguisher:Μέθοδος Συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση
Method of pressurization: Built in pressureΑρ. Παρτίδας Κατασκευαστή :
Manufacturing Batch No.:

10.384 – 10.986 (606τμχ./pieces Lot 001/2015)

ΔΗΛΩΣΗ - Declaration

Ο κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στους φορητούς πυροσβεστήρες, που κατασκευάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου.

The manufacturer or the agent is – after examination of the prerequisites – authorised to provide the extinguishers manufactured within the scope of this examination, with the EC-Type Certificate numbers.

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Στάμου
Διευθυντής

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Στρ. Κατσαλής
Διπλωματούχος Μηχ/κός

EBETAM A.E.

CERT - firext / EN03 (4.1 / 16.5.07)

EX-C-351/EN3/F/14/15

Σελίδα 1 από 1

Έδρα: Α' Βιομηχανική Περιοχή
Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος
Head office: A' Industrial Area
P.O. Box 13, GR 385 00 Volos
Tel.: +30 24210 95340-2
Fax: +30 24210 95364
e-mail: volos.office@ebetam.gr
http://www.ebetam.grΓραφείο Αθηνών: Μ. Μερκούρη 76
173 42 Αθήνα
Athens office: M. Merkouri 76
GR 173 42 Athens
Tel.: +30 210 9961408
Fax: +30 210 9969850
e-mail: athens.office@ebetam.grΓραφείο Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική
περιοχή, 570 22 Θεσσαλονίκη
Thessaloniki office: Industrial Area
GR 570 22 Thessaloniki
Tel.: +30 2310 797887
Fax: +30 2310 723117
e-mail: thess.office@ebetam.grΠαράρτημα Αθηνών: Ελ. Βενιζέλου 4
176 76 Καλλιθέα, Αθήνα
Athens branch: El.Venizelou 4
GR 176 76 Athens
Tel.: +30 210 9234932
Fax: +30 210 9235603
e-mail: athens.branch@ebetam.grΠαράρτημα Θηβών: 72ο κλμ. Ε.Ο. Αθηνών-
Λαμίας, Τ.Θ. 18646, 341 00 Χαλκίδα
Thiva branch: 72 km of Athens-Lamia
National Road, P.O. Box 18646, GR 341 00
Chalkida / Tel.: +30 22620 71811-15
Fax: +30 22620 71461
e-mail: thiva.office@ebetam.gr