

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

σε εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3

CERTIFICATE OF VERIFICATION

in application of standard ELOT EN 3

Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-240B/EN3/F/05/16
Certificate No.:Ημερομηνία : 3 Φεβρουαρίου 2016
Date: 03rd February 2016Αριθμός Έκθεσης : EX-R-240B/EN3/05/16
Test Report No.:Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant:**JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD**
Quinglong Road, Xinhuang, Fengqiao Town
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,
P.R. 312367 CHINAΌνομα και Διεύθυνση Διαθέτη :
Name and Address of the agent:**ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.**
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, ΧΑΝΙΑ 731 36Τύπος Προϊόντος:
Product Type:Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 6 kg
6 kg Powder Portable Fire ExtinguisherΑρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου :
EC – Type Certificate No.:**EX-C-240B/EN3/B/02/14****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL CHARACTERISTICS)**Κέλυφος : Χαλύβδινος Συγκολλητός Κύλινδρος
Body: Welded Steel Cylinder**JIAXING FUXIN FIRE INDUSTRIAL CO., LTD**
Drawing: JX02-006-44Rev.0Τύπος κλειστρου:
Type of extinguisher valve:**ZHEJIANG WINNER FIRE FIGHTING EQ/PMENT**
Drawing: WN51-12E-0Rev.1Τύπος ενδεικτικού πίεσεως :
Type of pressure indicator:**SAFESTAR Co., Ltd**
Drawing: 27A009SΥλικό Πυρόσβεσης :
Extinguishing medium:Σκόνη : Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech
Powder: Co. Ltd. ABC 40Κατασβεστική Ικανότητα : 21A – 113B
Capacity of extinguisher:Μέθοδος Συμπίεσης : Ενσωματωμένη Πίεση
Method of pressurization: Built in pressureΑρ. Παρτίδας Κατασκευαστή :
Manufacturing Batch No.:0001 – 0302 (302 τμχ /pieces Lot 001/2016)
0303 – 0504 (202 τμχ /pieces Lot 001/2016)**ΔΗΛΩΣΗ - Declaration**

Ο κατασκευαστής ή ο διαθέτης εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να τοποθετεί στους φορητούς πυροσβεστήρες, που κατασκευάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου.

The manufacturer or the agent is – after examination of the prerequisites – authorised to provide the extinguishers manufactured within the scope of this examination, with the EC-Type Certificate numbers.

Για την **EBETAM Α.Ε.**Α. Στάμου
Διευθυντής

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Στρ. Κατσολής
Διπλωματούχος Μηχ/κός**EBETAM Α.Ε.**

CERT - firext / EN03 (4.1 / 16.5.07)

EX-C-240B/EN3/F/05/16

Σελίδα 1 από 1