



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ*Certificate of Conformity***(Αντικαθιστά το πιστοποιητικό / This replaces the certificate: EX-C-359/EN1866/D/02/13)****Αξιολόγηση της Παραγωγικής Διαδικασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1866E2**
*Evaluation of FPC according to ΕΛΟΤ EN 1866E2***Αριθμός Πιστοποιητικού : EX-C-359/EN 1866/D/03/15**
*Certificate No.:***Ημερομηνία Έκδοσης : 26 Οκτωβρίου 2015**
*Date of issue: 26th October 2015***Αριθμός Έκθεσης : QA-R-059/10/13**
*Test Report No.:***Ημερομηνία αξιολόγησης: 24 & 26.04.2013**
*Date of assessment:***Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :**
*Name and Address of the manufacturing plant:***MOBIAK A.E.**
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, 731 36 ΧΑΝΙΑ**Τύπος προϊόντος: Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Βάσης Νερού, 100 lt. τύπου MBK10-1000AF-W1A με τον ακόλουθο αριθμό έγκρισης τύπου:***Product Type: 100 lt. Water Base, Mobile Fire Extinguisher, model MBK10-1000AF-W1A with the following Type Approval Certificate no.:***EX-C-359/EN1866/B/01/10****ΔΗΛΩΣΗ- Declaration****Μετά την αξιολόγηση, ευρέθη ότι ο έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1866-1 : 2007.****Ο κατασκευαστής εξουσιοδοτείται να τοποθετεί στους πυροσβεστήρες που κατασκευάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, τον αριθμό Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου, όπως περιγράφεται στην παρ. 10 του προτύπου EN 1866E2.***According to the assessment performed, it can be confirmed that the Factory Production Control followed by the manufacturer, fulfills the requirements of the standard ΕΛΟΤ EN 1866-1: 2007.**The manufacturer is authorised to provide to extinguishers manufactured within the scope of this examination, the Type Approval Certificate number, as described in the standard ΕΛΟΤ EN 1866E2, par. 10.***Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : Μέχρι 30 Ιουνίου 2016****με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι περί επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας, όπως περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1866-1 : 2007***Validity of the Certificate:***Until 30th June 2016****under the conditions that the terms for surveillance described in ΕΛΟΤ EN 1866-1 : 2007 are met.****Για την EBETAM A.E.**
Α. Στάμου
Διευθυντής**Για το Τμήμα Αξιολόγησης**
Στρ. Κατσάλης
Διπλωματούχος Μηχ/κός**EBETAM A.E.****INSP-surveillance-03(firext) / EN01B (5.0 / 20.12.13)****Σελίδα 1 από 1**


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1866-1: 2007
Type Approval According to Standard EN 1866-1: 2007**Ταυτότητα Προϊόντος : Τροχήλατος Πυροσβεστήρας**
Product Item Identification: Mobile Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: EX-C-359/EN1866/B/01/10

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue : **15 Δεκεμβρίου 2010** (15th December 2010)
Ημερομηνία 1^{ης} Επανεκδόσεως /Date of Revision 1 : **25 Οκτωβρίου 2013** (25th October 2013)
Ημερομηνία 2^{ης} Επανεκδόσεως /Date of Revision 2 : **26 Οκτωβρίου 2015** (26th October 2015)Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή /Name and Address of the Manufacturing Plant:
MOBIAK A.E.
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, 731 36 ΧΑΝΙΑΤύπος Προϊόντος: Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Βάσης Νερού, 100 lt.
Product Type: 100 lt Water Base Mobile Fire Extinguisher.
Τύπος/ Model: **MBK10-1000AF-W1A**
Αριθμός Σχεδίου/ Drawing No.: MBK100LT Rev.1Μέθοδος Ελέγχου : Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1866-1:2007
Test Method: According to standard EN 1866-1:2007**ΔΗΛΩΣΗ / Declaration**

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1866-1 : 2007. Μόνον τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 10 του προτύπου EN 1866E2.

We here by certify that the type mentioned above meets the requirement of the EN 1866-1: 2007. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a certificate of conformity for the surveillance of production according to par.10 of standard EN 1866E2

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **14 Δεκεμβρίου 2020**
Validity of the Certificate: **14th December 2021**ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (4 pages)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (4 σελίδες)Για την EBETAM A.E.
For MIRTEC S.A.
Α. Στάμου
ΔιευθυντήςΓια το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Evaluation Dept
Στρ. Κατσαλίδης
Διπλωματούχος Μηχ/κός