

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ CERTIFICATE***(Αντικαθιστά το πιστοποιητικό / This replaces the certificate: EX-C-359/PED/D/01/10)***ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  
(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ**  
*Conformity to Module D (Production Quality Assurance) according to Directive 97/23/EC***Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No : EX-C-359/PED/D/02/13****Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης / Notification No of the Certification Body: 0437****Ημερομηνία Έκδοσης :** 1 Ιουλίου 2013  
*Date of issue: 01<sup>st</sup> July 2013***Αριθμός Έκθεσης :** QA-R-059/10/13*Test Report No:***Ημερομηνία αξιολόγησης:** 24 & 26.04.2013  
*Date of assessment:***Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant :**  
**MOBIAK A.E.**

Ακρωτήρι Χανίων, 731 00 ΧΑΝΙΑ

**Τύπος Προϊόντος:** Συγκρότημα Τροχήλατου πυροσβεστήρας αφρού, 100 lt.*Product Type: 100 lt. Foam Mobile Fire Extinguisher Assembly.***Τύπος / Model:** MBK10-1000AF-W1A**Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.:** MBK100LTRev.1**Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΚ:** EX-C-359/PED/B/01/10  
*EC Type-Examination Certificate:*

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί ότι ο ανωτέρω Κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές των συγκεκριμένων τύπων προϊόντων.  
*MIRTEC S.A. certifies that the Manufacturer stated above operates an approved Quality Assurance system for production, final inspection and testing of the specific product types.*

**Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :** Μέχρι 30 Ιουνίου 2016  
*Validity of the Certificate: Until 30<sup>th</sup> June 2016***ΔΗΛΩΣΗ- Declaration**

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να επιθέσει στα συγκεκριμένα προϊόντα τη σήμανση **CE** συνοδευόμενη από τον αριθμό κοινοποίησης της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ως κατωτέρω, και να συντάξει γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης.

*The manufacturer or his agent is authorized-after examination of the prerequisites-to affix to the above mentioned products the **CE** mark accompanied by MIRTEC's notification number, as illustrated below, and draw up a written Declaration of Conformity.*

**CE 0437**Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  
*For MIRTEC S.A.***Δρ. Αργύρης Τζαμτζής**  
Γενικός Δ/ντήςΓια το Τμήμα Αξιολόγησης  
*For the Assessment Dept.***Στρ. Κατσαλής**  
Διπλωματούχος Μηχ/κός**ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.**  
CERT - ped / EN03 (4.1 - 18.9.08)

Σελίδα 1 από 1

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE**  
**ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ**  
**EC Type Examination (Module B) according to Directive 97/23/EC**  
**Ταυτότητα Προϊόντος : Συγκρότημα Τροχήλατου Πυροσβεστήρα**  
**Product Item Identification: Mobile Fire Extinguisher Assembly**

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437  
Notification No. of the Certification Body:

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: EX-C-359/PED/B/01/10

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue : 15 Δεκεμβρίου 2010 (15<sup>th</sup> December 2010)  
Ημερομηνία Επανεκδόσεως / Date of Revision: 25 Οκτωβρίου 2013 (25<sup>th</sup> October 2013)

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant :  
**ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.**  
Μάρκου Μπότσαρη 96-98, 731 36 ΧΑΝΙΑ

Τύπος Προϊόντος : Συγκρότημα Τροχήλατου Πυροσβεστήρα αφρού, 100 lt.  
Product Type: 100 lt. Foam, Mobile Fire Extinguisher Assembly

Χωρητικότητα του Εξοπλισμού : min 114,0 lt.  
Capacity of Equipment:

Πίεση Λειτουργίας : max 18 bar  
Working of the Certificate:

**ΔΗΛΩΣΗ / Declaration**

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ. Μόνο τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Ο κατασκευαστής επιτρέπεται να τοποθετήσει το Σήμα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας, μόνον εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως οι ενότητες Γ1, Δ, Ε ή ΣΤ του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας. Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.  
We here with certify that the type mentioned above meets the requirements of the Directive 97/23/EC. Only the products detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is allowed to affix the Mark of Conformity according to Article 15 of the Directive only when the Module C1, D, E or F of Annex III of the same Directive is fully complied with. The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved transportable pressure equipment.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 14 Δεκεμβρίου 2020  
Validity of the Certificate: 14<sup>th</sup> December 2020

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  
For MIRTEC S.A.

Δρ. Αργύρης Τζαμτζής  
Γενικός Δ/ντής

Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Evaluation Dpt

Στρ. Κατραλής  
Διπλωματούχος Μηχ/κός



Αρ. Πιστ: 27  
Πιστοποίηση Προϊόντων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης  
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  
CERT – ped / EN 012 (4.0-15.9.09)

Σελίδα 1